

Ermittlung des Überwachungsturnus für Anlagen nach § 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WHG (Risikobewertung)

Betreiber:	Landkreis Miltenberg – Kommunale Abfallwirtschaft
Standort:	Rütschdorfer Straße, 63928 Eichenbühl-Guggenberg
Anlage:	Sickerwasserbehandlungsanlage

Hauptgruppe	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertungsfeld		
Anlagenbezug (max. 4)	Größenklassifizierung	Berichtspflicht gemäß PRTR-VO	ja	2	-		
			nein	0	0		
	Komplexität	Art der Abwasserbehandlungsanlage	Vorbehandlung	1	-		
			Endbehandlung	2	2		
Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Bescheid (Genehmigung, Erlaubnis)	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 – 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja	2	0	
				nein	0	-	
			TA Luft Nr. 5.2.4 – 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)	ja	2	-	
				nein	0	0	
			TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch)	ja	2	-	
				nein	0	0	
		TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.8 (geruchsintensiv)	ja	2	-	
				nein	0	0	
			TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	ja	2	-	
				nein	0	0	
			TA Lärm	TA Lärm Nr. 3.2.1 (Verminderte Zusatzbelastung gegenüber dem Immissionsrichtwert)	< 3 dB(A)	2	-
					>3 dB(A) ZB < 6 dB(A)	1	-
		> 6 dB(A)			0	0	
		Abfall	AVV Zuordnung	gefährliche	2	-	
				nicht gefährliche	1	-	
				Kein Abfall	0	0	
			Pflicht zum Betriebsbeauftragten Abfall (AbfBeauftrV)	ja	2	-	
				nein	0	0	
Boden	Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV			Maßnahmenwert überschritten	2	-	
		Prüfwert überschritten	1	-			
		Prüfwert unterschritten	0	-			
örtliche Umgebung (max. 6)	Raumbedeutsam	UVP (§ 60 abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WHG)	X: pflichtig	6	-		
			A: allg. Vorprüfung	4	-		
			S: standortbez. VP	2	-		
			Keine	0	0		
			Betreiberbezug Unfallrisiko (max. 75)	Sanierungsaufgaben im Bescheid (Genehmigung, Erlaubnis)	Sicherstellung einer Abwasserbeschaffenheit gem. Stand der Technik	ja	15
nein	0	0					
Beseitigung baulicher oder technischer Mängel	ja	15			-		
	nein	0			0		
Zuverlässigkeit	Nichteinhaltung von Bescheidsauflagen seit letzter Vor-Ort-Besichtigung	ja		15	-		
		nein		0	0		
	Gewässerverunreinigung seit letzter Vor-Ort-Besichtigung	ja		15	-		
		nein		0	0		
	anlassbezogene Inspektion wegen berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	ja		15	-		
		nein		0	0		

Zwischensumme:	Maximale Punktzahl:	103		
	Erhaltene Punktzahl:	2		
	Bewertung:	Punkte größer/gleich 15 =	1 Jahr	
Punkte kleiner 15		3 Jahre		
Anrechnung freiwilliger Maßnahmen bei Zwischenergebnis = 1 Jahr	Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)	ja	Turnus = 2 Jahre	
		nein	Turnus = 1 Jahr	

Gesamtergebnis: Turnus = 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre